

Отзыв
о работе установки для обеззараживания воды модели УОВ

Место расположение оборудования: Тульская область, Новомосковский район, пос. Ширинский

Характеристика объекта: Оборудование располагается на водоканале. Пулт управления расположен рядом.

Характеристика применяемой установки УОВ: Модель УОВ-ПВ-50 (далее оборудование) производительностью 50 м³/час. Установка предназначена для обеззараживания питьевой воды.

Организация лабораторного контроля: контроль физико-химических и микробиологических показателей подземной воды осуществляет лаборатория Роспотребнадзора.

Контрольные точки отбора: кран (физико-химические и микробиологические показатели)

Периодичность отбора проб: соответственно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества».

Показатели микробиологических исследований: ТКБ, ОКБ, Коли-фаги и т.д.

Результаты лабораторных исследований: с февраля 2014 года до настоящего времени качество воды после прохождения через модуль УОВ-ПВ-50 во всех исследуемых пробах по бактериологическим показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества».

Заключение:

В настоящее время оборудование работает без отказов и сбоев в работе, расходы на эксплуатацию оборудования минимальны в связи с небольшим потреблением электроэнергии и отсутствия необходимости технического обслуживания. По опыту эксплуатации оборудование подтверждает технические характеристики и обеспечивает необходимую степень обеззараживания воды. Вода, прошедшая обеззараживание на оборудовании соответствует установленным на питьевую воду нормам.

Директор НМУП «СЖКС»



А.Н. Школьный