



МУП «ВОДОКАНАЛ» г. Подольска

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» города Подольска
Пионерская ул., д. 1-б, г. Подольск, Московская область, 142105; тел.: (4967) 57-88-58
e-mail: pdls_vodokanal@mosreg.ru; http://www.vodokanalpodolsk.ru; ОГРН 1035007201712; ИНН 5036029468

№ _____

На № _____ от _____

Руководителю ООО «Новотех-ЭКО»

Отзыв о работе оборудования

Установка обеззараживания воды УОВ-ПВ-50 Вашего производства, смонтированная МУП «Водоканал» г.Подольска на арт скважине № 33 ВЗУ Мочинский, была запущена в эксплуатацию 19 ноября 2025года. Интенсивность на момент пуска в эксплуатацию составляла 432 Вт/м², доза облучения 49,3 мДж/см².

Осмотр установки 13.02.2026 показал: интенсивность 456 Вт/м², доза облучения 52,1 мДж/см². Что свидетельствует об удовлетворительной работе оборудования.

Начальник СВНС

М.А.Юдин